

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

др Зорана Ђинђића 2

21000 Нови Сад

**КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Предмет јавне набавке: набавка и испорука клима коморе за потребе централног депоа књига Библиотеке Филозофског факултета

Број јавне набавке: ЈН 65/2013

Врста поступка: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

**НОВЕМБАР
2013.**

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Позив за подношење понуда и општи подаци о јавној набавци..... стр.3.
 2. Подаци о предмету јавне набавке.....стр. 3.
 3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис.....стр. 4.
 4. Техничка документација и планови.....стр.10.
 5. Услови за учешће у поступку јавне набавке и
упутство како се доказује испуњеност тих услова.....стр.11.
 6. Упутство понуђачима како да сачине понуду.....стр. 14.
 7. Образац понуде.....стр. 20.
 8. Модел уговора.....стр. 27.
 9. Образац трошкова припремања понуде.....стр. 34.
 10. Образац изјаве о независној понуди.....стр. 35.
-

Укупно: 35 страница конкурсне документације.

1. ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Филозофски факултет у Новом Саду позива на учешће у отвореном поступку јавне набавке добара, редни број набавке 65/2013, набавка и испорука клима коморе за потребе централног депоа књига Библиотеке Филозофског факултета.

1.1. Подаци о Наручиоцу:

- назив: Филозофски факултет у Новом Саду
- адреса: 21000 Нови Сад, улица др Зорана Ђинђића 2
- интернет адреса: www.uns.ff.uns.ac.rs

1.2. Врста поступка:

Отворени поступак

1.3. Предмет јавне набавке представља набавка добара, набавка и испорука клима коморе за потребе централног депоа књига Библиотеке Филозофског факултета.

1.4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. Контакт особе: Вања Фекић, 021/485-3968, е-маил: pravna.sluzba@ff.uns.ac.rs, дипл. инг. Миладин Трифковић, 021/485- 3990, miladin.trifkovic@ff.uns.ac.rs.

1.6. Рок за доставу понуда: закључно са 12.12.2013.године у 9,00 часова.

Понуде се примају сваког радног дана лично од 8,00 – 14,00 часова у канцеларији број 17 на адреси Филозофског факултета, др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад, или поштом препоручено.

1.7. Крајњи рок за доставу понуда је 12.12.2013. године у 9,00 часова.

1.8. Јавно отварање понуда ће се спровести дана 12.12.2013.године у 10,00 часова у кабинету продекана за финансије Филозофског факултета, 1. спрат.

1.9. Отварање понуда је јавно, активно могу учествовати само представници понуђача који доставе уредну пуномоћ.

1.10. Општи речник набавке: 39717200 – уређаји за климатизацију.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке представља набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Филозофског факултета.

Ознака из општег речника набавке: 39717200 – уређаји за климатизацију.

2.2 Набавка није обликована по партијама.

3. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS

3.1. Vrsta dobra:

P R E D M E R - P O N U D A
 ZA NABAVKU I ISPORUKU KLIMA KOMORE ZA POTREBE
 FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

R.br.	Opis	J.m.	Kol.	Jed. Cena bez PDV	Ukupna Cena bez PDV
				din.	din.
KLIMA KOMORA					
1.	<p>Nabavka i isporuka klima komore u izvedbi za spoljnu montažu, sa okapnicom i zaštitom od uticaja spoljnih atmosferskih uticaja, sa gornjim-krovnim pokrivačem zadovoljavajuće konstruktivne čvrstoće (po kojoj će se moći hodati).</p> <p>Klima komora je predviđena za spoljnu montažu (na krovu Fakulteta – IV sprat), sa rekuperatorom visoke efikasnosti i integrisanom rashladom, za obradu vazduha, za rad sa 100% svežeg vazduha. Uz komoru se isporučuje i parni ovlaživač sa distributerima pare, crevom za paru i senzorima vlage.</p> <p>Klima komora mora da ispunjava min klasu A energetske efikasnosti prema preporuci – standardu: RLT01/07.2013</p>				
2.	<p>Klasifikacija klima komore prema EN1886 i DIN60204 treba da bude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min klasa A1 nezapaljivosti prema DIN4102 - min klasa termičke provodnosti: T2 - min klasa termičkog mosta: TB3 - min klasa curenja kućišta: L1 - min klasa mehaničke snage kućišta: D1 - max curenje preko filtera 0,4% - min indeks zvučne izolacije kućišta: 41 dB 	k o	1		

3.	Nad komorom treba da je izvršen test visokog napona i uzemljenja, GS i CE sertifikovano. Elektromagnetna kompatibilnost garantovana specijalnim dizajnom kao Faradejev sistem. Dostaviti dokaze o izvršenim testovima.	m p l			
4.	Klima komora treba da bude modularne izvedbe, samonoseće kućište, sa međusobno podupirućim sekcijama, potpuno pocinkovano prema EN10142 i EN10143, lako odvojive sekcije.	e t			
5.	Obavezna mogućnost da se sekcije mogu modularno rastaviti i sastaviti radi unošenja u prostor i kasnijeg servisiranja. Ramovi sekcija treba da su izrađeni od čelika, ravni, uglačani bez oštrih ivica, bez varova sa unutrašnjim stranicama kućišta. Svi spojevi bez silikona, mikrobiološki otporni. Na svim sekcijama treba da budu funkcijske nalepnice.				
6.	Debljina panela min. 50mm, ispunjeni mineralnom vunom klase nezapaljivosti A1. Paneli treba da budu uklonivi iznutra bez oštećenja komore.				
7.	Noseći ram visine 200 mm se isporučuje iz delova, Z profil, zvučna izolacija na objektu.				
8.	Strana opsluživanja: desna				
9.	Klima komora treba da se sastoji od sledećih sekcija: <u>Usis:</u> 1) prazna sekcija sa unutrašnjom žaluzinom usisa, čeonu priključak sa haubom, 2) sekcija vrećastog filtera, 3) sekcija predgrejača, 4) sekcija rekuperatora visokog učinka, 5) sekcija EC ventilatora, 6) sekcija ekspanzionog ventila, 7) sekcija rashladnog DX izmenjivača sa eliminatorom kapi, 8) sekcija dogrejača, 9) prazna sekcija za ubacivanje pare ovlaživača, - potisna fleksi veza, čeonu priključak				

	<p><u>Odsis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - odsisna fleksi veza, čeoni priključak 10) sekcija vrećastog filtera 11) prazna sekcija za difuziju vazduha ventilatora 12) sekcija EC ventilatora 13) sekcija kompresora <ul style="list-style-type: none"> - sekcija rekuperatora visokog učinka sa elektroormanom rashlade 14) sekcija kondenzatora rashladne tehnike 15) prazna sekcija sa unutrašnjom žaluzinom, priključak sa strane opsluživanja, sa haubom. 				
10.	<p><u>Opis sekcija:</u></p> <p>1) prazna sekcija sa unutrašnjom žaluzinom usisa, čeoni priključak sa haubom Dužina min. 400mm, sa panelom koji se može skinuti radi montaže i servisa pokretača dempera. Hauba za zaštitu od vremenskih uslova, sa okapnicom i mrežom za zaštitu od ptica.</p> <p>2) sekcija vrećastog filtera Klasa filtera G4, dužine filtera min 380mm, sintetički, otporan na temperature do 90C i vlagu 100% rH. Klizno ubacivanje, sa strane opsluživanja. Vrata sa ključem na sekciji.</p> <p>3) sekcija predgrejača Grejni izmenjivač od Cu/Al, sa navojnim priključkom, i zaptivajućom gumom, na ramu sa klizačima za servis sa strane opsluživanja. tul = -18C tiz = 2 C tvod = 90/70 C Q = 57,2 kW L = 2,53m³/h; 4,3 kPa rezerva min 10%</p> <p>4) sekcija rekuperatora visokog učinka Komplet sa bajpas demperom sa potpunim zaptivanjem klasa 2 DIN EN1751 bez pogonskih delova u vazdušnoj struji. Pločasti rekuperator unakrsnog toka. Komplet sa Al tacnom za kondenzat.</p>				

<p>zima: tul = 0C tods = 20C/40%rH tub = 13,9 C rekuperacija = 69,7% leto: tul = 35C/36%rH tods = 26C tub = 28,8C/51%rH rekuperacija = 68,9% dPmax = 130 Pa 5) sekcija EC ventilatora Radijalni ventilator visoke efikasnosti (IE4) sa direktnim pogonom elektronski vođenim (EC), sa integrisanom elektronikom. Rotor bez održavanja, trajno podmazan, 380-480V, 50/60Hz Uređaj sa optimizovanom tehnikom motora, gladak start, integrisani limiter struje. Kontrola 0-10V ili 4-20mA, bezpotencijalni kontakt za grešku. Vrata sa ključem na sekciji. Komplet sa kontrolerom brzine i servisnim prekidačem. V = 7500m³/h dPext = 500 Pa dPtot = 1027 Pa SFP = 1,45 kW/(m³/s) Tip: VM450-5,37/400EC-2750 rezerva min 15% 6) sekcija ekspanzionog ventila 7) sekcija rashladnog DX izmenjivača sa eliminatorom kapi Izmenjivač od Cu/Al, kao izmenjivač sa direktnom ekspanzijom, venturi priključak. Eliminator kapi od polipropilena, sa posebnim delom za izvlačenje. Komplet sa Al tacnom za kondenzat. Izmenjivač i eliminator kapi na ramovima za klizanje za servis sa strane opsluživanja. tul = 29C/50%rH tiz = 17C/96%rH tisp = 10 C freon tip: R407C Q = 36 kW</p>				
--	--	--	--	--

<p>L = 651,9 kg/h; 125,1 kPa rezerva min 10%</p> <p>8) sekcija dogrejača Grejni izmenjivač od Cu/Al, sa navojnim priključkom, i zaptivajućom gumom, na ramu sa klizačima za servis sa strane opsluživanja. tul = 13C tiz = 34 C tvod = 90/70 C Q = 53,6 kW L = 2,37m³/h; 3,8 kPa rezerva min 10%</p> <p>9) prazna sekcija za ubacivanje pare ovlaživača Dužina min 900mm, komplet sa Al tacnom za kondenzat. Uz komoru se isporučuje i komplet ovlaživač sledećih karakteristika: Ovlaživač za proizvodnju pare uz pomoć uronjenih elektroda, komplet sa sopstvenim kontrolerom za nezavisan rad, kao i mogućnošću vođenja sa spoljne automatike proporcionalnim radom. Kapacitet: 90 kg/h Uz ovlaživač se isporučuje i: - 4 distributera pare od 850mm, - 2 Y račve za paru, - 16 m gumenog gibljivog creva za distribuciju pare, - 2 senzora temperature i vlage za kanalsku montažu.</p> <p>10) sekcija vrećastog filtera Klasa filtera G4, dužine filtera min 380mm, sintetički, otporan na temperature do 90C i vlagu 100% rH. Klizno ubacivanje, sa strane opsluživanja. Vrata sa ključem na sekciji.</p> <p>11) prazna sekcija za difuziju vazduha ventilatora Dužina min 300 mm</p> <p>12) sekcija EC ventilatora Radijalni ventilator visoke efikasnosti (IE4) sa direktnim pogonom elektronski vođenim (EC), sa integrisanom elektronikom. Rotor</p>				
---	--	--	--	--

<p>bez održavanja, trajno podmazan, 380-480V, 50/60Hz</p> <p>Uređaj sa optimizovanom tehnikom motora, gladak start, integrisani limiter struje. Kontrola 0-10V ili 4-20mA, bezpotencijalni kontakt za grešku. Vrata sa ključem na sekciji. Komplet sa kontrolerom brzine i servisnim prekidačem.</p> <p>V = 7500m³/h dPext = 500 Pa dPtot = 998 Pa SFP = 1,41 kW/(m³/s) Ekvivalent Tipu: VM450-5,37/400EC-2750 rezerva min 15%</p> <p>13) sekcija kompresora Hermetički skrol kompresor, montiran na elastične nosače, komplet sa loptastim ventilima i grejačem kartera. Podesiv kapacitet 60-100%. Komplet sa ekspanzionom posudom, filterom, presostatom visokog i niskog pritiska, ekspanzionim ventilom, magnetskim ventilom, zajedno sa isparivačem i kondenzatorom čini kompletan i kompaktan rashladni sistem.</p> <p>Uz sekciju se isporučuje elektro orman za kontrolu rashladne tehnike, potpuno ožičen, sa mogućnošću vođenja preko 0-10V signala, sa indikatorom greške i rada, servisnim prekidačem, i izlazom za bezpotencijalni signal alarma.</p> <p>tisp = 10 C tkond = 55C Freon tip: R407C Q = 36,2 kW Qel = 13,8 kW</p> <p>14) sekcija kondenzatora rashladne tehnike Kondenzator rashladne tehnike za R407C, od bešavnih Cu cevi i Al lamela, ram od pocinkovanog čelika.</p> <p>Dimenzije klima komore max: DxŠxV: 6.280mm x 1330mm x 2240 mm Visina postolja: 200 mm</p>				
---	--	--	--	--

	Ukupno težina: max 2400 kg Uz komoru za proveru kvaliteta pored ispisa tehničkih karakteristika dostaviti sertifikate: CE i GS, ispitivanje prema EN1886, RLT, atest izolacije Klima komora treba da bude ekvivalentnih karakteristika tipu: KG Top 130W (Wolf, Nemačka) Obračun i plaćanje klima komore u kompletu (sa navedenim elementima- sekcijama).				
UKUPNO NABAVKA I ISPORUKA KLIMA KOMORE		Ukupna cena bez PDV-a:			
		Ukupna cena sa PDV-a:			

Цена, укупно: _____ динара без ПДВ

ПДВ: _____ динара .

Цена, укупно: _____ динара са ПДВ

ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понуђачи су обавезни да искажу цену за оригинално понуђено добро наведеног произвођача уређаја и опреме, односно да исто доставе у оригиналном фабричком паковању, уз пратећу преведену техничку документацију и упутство за коришћење.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
(чл. 75. И 76. Закона о јавним
набавкама)
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ члан 75. ЗЈН

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно надлежног привредног суда, односно из одговарајућег регистра (за предузетнике).

Поднет доказ: ДА НЕ

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре.

Доказ:

За правна лица - Извод из Казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита.

За предузетнике и физичка лица - докази су исти осим уверења надлежног суда који се у овом случају не доставља.

Напомена: доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, уколико понуђач има више законских заступника, дужан је потврду достави за сваког законског заступника.

Поднет доказ: ДА НЕ

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

Доказ:

За правна лица и предузетнике - Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву/субјекту изречена мера забране обављања делатности;

За физичка лица – потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Напомена: доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Поднет доказ: ДА НЕ

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ:

Уверења Пореске управе, Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврда надлежног суда да се налази у поступку приватизације.

Напомена: доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Поднет доказ: ДА НЕ

5. Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којим понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Изјава понуђача (у прилогу Конкурсне документације, обавезно попунити и доставити).

ДОДАТНИ УСЛОВИ члан 76. ЗЈН

6.

Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

А) да у претходне три обрачунске године (2010, 2011 и 2012) није исказао губитак у пословању;

Б) да у претходних 36 месеци од дана објављивања јавног позива (рачунајући и дан објаве јавног позива на Порталу управе за јавне набавке) није имао блокаду текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета (0 дана);

В) да уредно исплаћује зараде запослених у смислу закона (до задњег дана у месецу за претходни обрачунски месец у односу на месец када је објављен јавни позив на Порталу управе за јавне набавке), а најдуже са кашњењем за један обрачунски месец.

Доказ:

А) доказује се достављањем Извештаја АПР о бонитету (БОН-ЈН). Уколико понуђач не поседује Извештај АПР-а о бонитету (БОН-ЈН) за 2012, доставља копију финансијског извештаја за 2012 са потврдом о пријему редовног годишњег финансијског извештаја АПРа или са доказом о предаји препоручене поштанске пошиљке редовног годишњег финансијског извештаја на адресу АПР-а;

Б) доказује се достављањем Извештаја АПР о бонитету (БОЊН) који покрива наведени период, или Потврдом НБС-а о броју дана великвидности;

В) доказује се достављањем копије задњег обрасца ПП ОПЈ овереног код пореске управе о исплаћеним зарадама запослених;

Поднет доказ: ДА НЕ

7.

Средство финансијског обезбеђења:

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је обавезан да достави Наручиоцу:

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да најкасније у моменту примопредаје добра, преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од важности гаранције. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Уколико понуђач у наведеном року не достави банкарску гаранцију, уговор неће проузводити правно дејство.

М.П.

_____ (датум)

_____ (потпис понуђача)

Упутство за доказивање испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке

1. Докази за испуњеност услова под тачкама 1., 2., 3. и 4., из Обрасца за оцену испуњености услова се обавезно достављају у саставу понуде и не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуде;

2. Доказ из тачке 3 (три) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда и обавезно се доставља у саставу понуде;

а) У случају да група понуђача поднесе заједничку понуду, понуђачи-извршиоци имају неограничену солидарну одговорност према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени од тачке 1 до 5. обавезних услова, а додатне услове понуђачи испуњавају заједно.

Обавезни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког понуђача из групе за извршење уговора.

б) У случају ангажовања подизвођача, понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.

За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач мора да поднесе све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној документацији од тачке 1 до тачке 4 у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача, а додатне услове од тачке 5 до 9 понуђач подноси самостално.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима, образац обавезних и додатних услова ископирати и попунити.

3. Понуђач доказује испуњеност услова из тачке 5. Обрасца за оцену испуњености услова у поступку јавне набавке достављањем потписане и оверне печатом Изјаве која је саставни део Конкурсне документације.
4. Доказе о испуњености **додатних** услова под тачком 6, Обрасца за оцену испуњености услова у поступку јавне набавке понуђач **је дужан да достави приликом подношења понуде**; услов под редним бројем 7 – банкарска гаранција, доставља понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, у моменту примопредаје добра.
5. Докази о испуњености услова могу се достављати у невереним копијама;
6. Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова;
7. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 7 (седам) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву;
8. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што је **обавезан** да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни;
9. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин;
10. Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

6.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена понуда

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

6.2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. **Понуда мора бити спирално повезана или на други начин листови понуде увезани, тако да није могуће након отварања понуда испадање листова из понуде, све странице морају бити нумерисане, наведен у укупан број страница у понуди.**

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду и оверене печатом.

Обавезно је да сви документи поднети у понуди, буду спирално повезани или траком у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.

1) Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, понуда се даје на обрасцима и подношењем следећих документа чине обавезну садржину понуде, како следи.

Понуђач који наступа самостално, односно овлашћени представник Групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава следеће обрасце и доставља:

Р.бр.	Назив образаца
1.	Образац понуде
2.	Модел уговора
3.	Образац изјаве о трошковима (напомена: овај образац није обавезан)
4.	Доставља доказе о испуњености обавезних услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност тих услова
5.	Доставља доказе о испуњености додатних услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност тих услова

Понуђач који наступа самостално, сваки члан Групе понуђача укључујући и овлашћеног представника Групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава:

Р.бр.	Назив образаца
6.	Образац изјаве о независној понуди

Сваки члан Групе понуђача, или овлашћени представник Групе понуђача за сваког понуђача, потписује и печатом оверава:

Р.бр.	Назив образаца
7.	Прилоге образаца понуде

У случају састављања заједничке понуде саставни део понуде је споразум Групе понуђача, који се доставља у понуди. Ближа садржина споразума је наведена у делу 5 конкурсне документације. Овлашћени представник Групе понуђача је понуђач који је у споразуму из члана 81.ЗЈН, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

2) Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце и доставља:

Р.бр.	Назив образаца
-------	----------------

1.	Образац понуде
2.	Прилоге образаца понуде
3.	Модел уговора
4.	Образац изјаве о трошковима (напомена: овај образац није обавезан)
5.	Образац изјаве о независној понуди
6.	Доставља доказе о испуњености обавезних услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност тих услова
7.	Доставља доказе о испуњености додатних услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност тих услова
8.	Доставља доказе о испуњености услова за подизвођача у складу са Упутством како се доказује испуњеност тих услова

6.3. Партије

Предметна јавна набавка **није** обликована у партијама.

6.4. Понуда са варијантама није дозвољена.

6.5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду након подношења, под условом да Наручилац прими писано обавештење о измени или повлачењу понуде пре истека рока за подношење понуда. Ниједна понуда не може бити мењана нити повучена у периоду између истека рока за подношење понуде и истека рока важења понуде. Повлачење у том периоду има за последицу наплату средства обезбеђења понуде.

6.6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

6.7. Подизвођач

Уколико понуђач ангажује подизвођача неопходно је да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће извршити преко подизвођача (не више од 50%).

Понуђач је дужан да у понуди наведе део предмета који ће поверити подизвођачу.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац може, на захтев подизвођача, пренети доспела потраживања директно подизвођачу за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У том случају наручилац претходно обавештава добављача и дужан је да му омогући да приговори ако потраживање није доспело у року од 3 дана од обавештења.

6.8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

6.9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, као и евентуалних других околности од којих зависи исправност понуде

Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

Рок плаћања се прецизира од дана издавања исправног рачуна испостављеног по извршеној услузи.

Не може се прихватити понуђено авансно плаћање, односно **понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.**

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. Одмах, по договору, од-до, и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неисправном.

6.10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде, са укљученим свим трошковима.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

6.11. Добијање података надлежних органа у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику:

У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у смислу члана 57. Став 4. ЗЈН.

6.12. Заштита поверљивих података

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

6.13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште, електронске поште или факсом), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз назнаку броја јавне набавке, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику (поштом, телефаксом или путем електронске поште) и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН, и то:

- путем поште, електронске поште или факсом;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

6.14. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при

прегледу понуде, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац **може (у складу са сопственом проценом)**, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.15. Захтев за додатно обезбеђење укулико предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то:

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 15% од вредности уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора бити безусловна и платива на први позив. Иста не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 10 дана дуже од истека рока за извршење уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције мора се продужити.

Банкарску гаранцију изабрани понуђач предаје Наручиоцу истовремено са потписивањем уговора.

6.16. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

Како предметни поступак није преговарачки, не постоје елементи о којима ће се преговарати.

6.17. Критеријуми за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума

ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

Најповољнија понуда ће се изабрати у складу са следећим критеријумима:
МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАЧУНАВАЊА (ПОНДЕРИСАЊА) ЗАДАТИХ ЕЛЕМЕНАТА:

цена = 80 пондера
гаранција = 10 пондера
рок испоруке = 10 пондера

Пондери:

Р.бр.	Назив пондера	Број пондера	Критеријум
1.	Цена	80	по формули: $P = P_{\max} \cdot \frac{C_{np}}{C_p}$ <p>Р – број пондера Р_{мах} – максималан број пондера С_{np} – најнижа понуђена цена С_p – понуђена цена</p>

2.	Гаранција	10	<ul style="list-style-type: none"> • до 5 година - 0 пондера • 6 година - 2 пондера • 7 година - 4 пондера • 8 година - 6 пондера • 9 година - 8 пондера • 10 година или дуже - 10 пондера
----	-----------	----	--

3.	Рок испоруке	10	<ul style="list-style-type: none"> • 35 дана - 0 пондера • 34 дана - 1 пондер • 33 дана - 2 пондера • 32 дана - 3 пондера • 31 дана - 4 пондера • 30 дана - 5 пондера • 29 дана - 6 пондера • 28 дана - 7 пондера • 27 дана - 8 пондера • 26 дана - 9 пондера • 25 дана или мање - 10 пондера
----	--------------	----	--

МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА ВРЕДНОСНИХ ЕЛЕМЕНАТА:

1) Бодови за цену ће бити израчунати на другу децималу користећи следећу формулу – 80 пондера:

$$C = \frac{\text{Najpovoljnija cena (u dinarima)}}{\text{Ponudena cena (u dinarima)}} \times 80, \text{ максимално } 80 \text{ пондера.}$$

2) Бодови за гаранцију: максимално 10 пондера.

3) Бодови за рок испоруке: максимално 10 пондера.

Укупно: 100 пондера

6.18. Додела уговора у случају када постоје две или више понуда са једнаким износом пондера:

уколико две или више понуда имају исти износ пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања.

6.19. Понуђач је обавезан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (изјава је саставни део понуде).

6.20. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне

својине трећих лица сноси понуђач.

6.21. Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на текући рачун бр. 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, број модела: 97, позив на број: 50-016 уплати таксу у износу од 80.000,00 динара, сврха дознаке: Републичка административна такса са назнаком броја предмета, корисник: буџет РС.

6.22. Рок за закључење уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

П О Н У Д А
набавка и
испорука клима
коморе за потребе
централног депоа
књига Библиотеке
Филозофског
факултета, 65/2013

Понуда број: _____ од _____ 2013. године (попуњава Понуђач)

1) Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:	
Седиште (место, ул. и бр.):	

Матични број:	
ПИБ:	
Овлашћено лице (име и презиме)	
Особа за контакт:	
Тел/факс	
Електронска пошта (е-маил):	
Текући рачун:	

У случају подношења заједничке понуде, овде се уписују подаци носиоца посла:

Понуду дајем:

(заокружити одговарајућу опцију)

а) самостално

б) са подизвођачем

Број подизвођача: _____,

Процент укупне вредности набавке која се поверава подизвођачима: _____%.

в) као заједничку понуду:

Број учесника у заједничкој понуди: _____. (прилаже се и споразум о оснивању конзорцијума-групе која заједнички наступа, са комплетним подацима о свим члановима групе).

2) Цена

_____ динара без ПДВ
_____ динара ПДВ
_____ динара са ПДВ

3) Остали елементи понуде

Рок плаћања:	маскимално 45 дана од дана издавања исправног рачуна
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварање понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
Рок испоруке добра	_____ дана од дана потписивања Уговора
Гарантни рок:	_____ дана од дана примопредаје добра

ИЗЈАВА

Понуђач изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантује да је понуђач ималац права интелектуалне својине.

Датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомене: Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача у складу са споразумом из б.8. конкурсне документације.

Прилози обрасца понуде: Прилог 1.(подаци о подизвођачу) – уколико се део предмета набавке поверава подизвођачу и Прилог 2. (подаци о члановима групе понуђача) – уколико се понуда даје као заједничка понуда.

ПРИЛОГ 1. ПОНУДЕ

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ
ПОДИЗВОЂАЧА**

(јавна набавка бр. ЈН 65/2013)

Изјављујем да ћу, као понуђач у јавној набавци клима коморе за потребе централног депоа књига Библиотеке Филозофског факултет, редни број ЈН 65/2013, поверити подизвођачу (подизвођачима) делимично извршење набавке, и то:

Назив подизвођача (пословно име, или скраћени назив из регистра)	
Седиште (место, ул. и бр.):	
Матични број:	
ПИБ:	
Овлашћено лице: (име и презиме)	
Особа за контакт: (име и презиме)	
Тел/факс	
Електронска пошта (е-маил):	
Учешће подизвођача у понуди (у %)	
Део понуде који ће извршити подизвођач	

Датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: Овај образац попуњава и оверава понуђач само у случају ангажовања подизвођача (максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде)

Образац по потреби фотокопирати у довољном броју примерака и доставити за све подизвођаче.

ПРИЛОГ 2. ПОНУДЕ

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ**

(јавна набавка бр. ЈН 65/2013)

Подаци о члану Групе понуђача који подноси заједничку понуду у јавној набавци клима коморе за потребе централног депоа књига Библиотеке Филозофског факултета, редни број ЈН 65/2013,

Назив члана Групе понуђача (пословно име, или скраћени назив из регистра)	
Седиште (место, ул. и бр.):	
Матични број:	
ПИБ:	
Овлашћено лице: (име и презиме)	
Особа за контакт: (име и презиме)	
Тел/факс:	
Електронска пошта (е-маил):	

Датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: Овај образац се попуњава и оверава само у случају подношења заједничке понуде.

Образац потписује и оверава печатом овлашћено лице носиоца посла који заступа Групу понуђача у складу са споразумом из б.8. конкурсне документације, или овлашћено лице члана Групе понуђача.

Уколико има више учесника у заједничкој понуди овај образац по потреби фотокопирати у довољном броју примерака и доставити за све учеснике у заједничкој понуди.

Подаци о члану Групе понуђача који је носилац посла се уносе у Образац понуде, па се стога не мора доставити овај образац и за носиоца посла.

ПРИЛОГ 3. ПОНУДЕ

8. МОДЕЛ УГОВОРА

**УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ**

Број: _____

Дана: _____ .2013.године

(празна поља попуњава Наручилац)

УГОВОР

о јавној набавци

**клима коморе за потребе централног депоа књига Библиотеке Филозофског факултета,
редни број набавке 65/2013**

Закључен у Новом Саду између:

Филозофског факултета, са седиштем у Новом Саду, ул. др Зорана Ђинђића бр.2, који заступа проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан, порески идентификациони број 100237441, (у даљем тексту: **Факултет**),

и

«_____» из _____, улица _____ бр. ____, који заступа _____, директор, порески идентификациони број _____, (у даљем тексту: **Понуђач**).

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Факултет дана 25.10.2013.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку, клима комора за потребе централног депоа књига Библиотеке Филозофског факултета,
- редни број набавке 65/2013;
- да је Понуђач дана _____ .2013.године доставио понуду број 02-_____ (податке уписује Наручилац) која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора,
- да је Факултет у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак и донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____ (попуњава Наручилац).

Члан 2.

Предмет Уговора је набавка клима коморе за потребе централног депоа књига Филозофског факултета, у складу са следећом спецификацијом:

R.br.	Opis	J.m.	Kol.	Jed. Cena bez PDV	Ukupna Cena bez PDV
				din.	din.
KLIMA KOMORA					
11.	Nabavka i isporuka klima komore u izvedbi za spoljnu montažu, sa okapnicom i zaštitom od uticaja spoljnih atmosferskih uticaja, sa gornjim-krovnim pokrivačem zadovoljavajuće konstruktivne čvrstoće (po kojoj će se moći hodati). Klima komora je predviđena za spoljnu montažu (na krovu Fakulteta – IV sprat), sa rekuperatorom visoke efikasnosti i integrisanom rashladom, za obradu vazduha, za rad sa 100% svežeg vazduha. Uz komoru se isporučuje i parni ovlaživač sa distributerima pare, crevom za paru i sensorima vlage. Klima komora mora da ispunjava min klasu A energetske efikasnosti prema preporuci – standardu: RLT01/07.2013				
12.	Klasifikacija klima komore prema EN1886 i DIN60204 treba da bude: -min klasa A1 nezapaljivosti prema DIN4102 - min klasa termičke provodnosti: T2 - min klasa termičkog mosta: TB3 - min klasa curenja kućišta: L1 - min klasa mehaničke snage kućišta: D1 - max curenje preko filtera 0,4% - min indeks zvučne izolacije kućišta: 41 dB	k			
13.	Nad komorom treba da je izvršen test visokog napona i uzemljenja, GS i CE sertifikovano. Elektromagnetna kompatibilnost garantovana specijalnim dizajnom kao Faradejev sistem. Dostaviti dokaze o izvršenim testovima.	o m p			
14.	Klima komora treba da bude modularne izvedbe, samonoseće kućište, sa međusobno podupirućim sekcijama, potpuno pocinkovano prema EN10142 i EN10143, lako odvojive sekcije.	l e			
15.	Obavezna mogućnost da se sekcije mogu modularno rastaviti i sastaviti radi unošenja u prostor i kasnijeg servisiranja. Ramovi sekcija treba da su izrađeni od čelika, ravni, uglačani bez oštrih ivica, bez varova sa unutrašnjim stranicama	t	1		

	kućišta. Svi spojevi bez silikona, mikrobiološki otporni. Na svim sekcijama treba da budu funkcijske nalepnice.			
16.	Debljina panela min. 50mm, ispunjeni mineralnom vunom klase nezapaljivosti A1. Paneli treba da budu uklonivi iznutra bez oštećenja komore.			
17.	Noseći ram visine 200 mm se isporučuje iz delova, Z profil, zvučna izolacija na objektu.			
18.	Strana opsluživanja: desna			
19.	<p>Klima komora treba da se sastoji od sledećih sekcija:</p> <p><u>Usis:</u></p> <p>3) prazna sekcija sa unutrašnjom žaluzinom usisa, čeonu priključak sa haubom,</p> <p>4) sekcija vrećastog filtera,</p> <p>3) sekcija predgrejača,</p> <p>4) sekcija rekuperatora visokog učinka,</p> <p>5) sekcija EC ventilatora,</p> <p>6) sekcija ekspanzionog ventila,</p> <p>7) sekcija rashladnog DX izmenjivača sa eliminatorom kapi,</p> <p>8) sekcija dogrejača,</p> <p>9) prazna sekcija za ubacivanje pare ovlaživača,</p> <p>- potisna fleksi veza, čeonu priključak</p> <p><u>Odsis:</u></p> <p>- odsisna fleksi veza, čeonu priključak</p> <p>10) sekcija vrećastog filtera</p> <p>11) prazna sekcija za difuziju vazduha ventilatora</p> <p>12) sekcija EC ventilatora</p> <p>13) sekcija kompresora</p> <p>- sekcija rekuperatora visokog učinka sa elektroormanom rashlade</p> <p>14) sekcija kondenzatora rashladne tehnike</p> <p>15) prazna sekcija sa unutrašnjom žaluzinom, priključak sa strane opsluživanja, sa haubom.</p>			
20.	<p><u>Opis sekcija:</u></p> <p>1) prazna sekcija sa unutrašnjom žaluzinom usisa, čeonu priključak sa haubom</p> <p>Dužina min. 400mm, sa panelom koji se može skinuti radi montaže i servisa pokretača dempera. Hauba za zaštitu od vremenskih uslova, sa okapnicom i mrežom za zaštitu od ptica.</p> <p>2) sekcija vrećastog filtera</p> <p>Klasa filtera G4, dužine filtera min 380mm, sintetički, otporan na temperature do 90C i vlagu 100% rH. Klizno ubacivanje, sa strane opsluživanja. Vrata sa ključem na</p>			

	<p>sekciji.</p> <p>3) sekcija predgrejača Grejni izmenjivač od Cu/Al, sa navojnim priključkom, i zaptivajućom gumom, na ramu sa klizačima za servis sa strane opsluživanja. tul = -18C tiz = 2 C tvod = 90/70 C Q = 57,2 kW L = 2,53m³/h; 4,3 kPa rezerva min 10%</p> <p>4) sekcija rekuperatora visokog učinka Komplet sa bajpas demperom sa potpunim zaptivanjem klasa 2 DIN EN1751 bez pogonskih delova u vazdušnoj struji. Pločasti rekuperator unakrsnog toka. Komplet sa Al tacnom za kondenzat. zima: tul = 0C tods = 20C/40%rH tub = 13,9 C rekuperacija = 69,7% leto: tul = 35C/36%rH tods = 26C tub = 28,8C/51%rH rekuperacija = 68,9% dPmax = 130 Pa</p> <p>5) sekcija EC ventilatora Radijalni ventilator visoke efikasnosti (IE4) sa direktnim pogonom elektronski vođenim (EC), sa integrisanom elektronikom. Rotor bez održavanja, trajno podmazan, 380-480V, 50/60Hz Uređaj sa optimizovanom tehnikom motora, gladak start, integrisani limiter struje. Kontrola 0-10V ili 4-20mA, bezpotencijalni kontakt za grešku. Vrata sa ključem na sekciji. Komplet sa kontrolerom brzine i servisnim prekidačem. V = 7500m³/h dPext = 500 Pa dPtot = 1027 Pa SFP = 1,45 kW/(m³/s) Tip: VM450-5,37/400EC-2750 rezerva min 15%</p> <p>6) sekcija ekspanzionog ventila 7) sekcija rashladnog DX izmenjivača sa elimina torom kapi</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>Izmenjivač od Cu/Al, kao izmenjivač sa direktnom ekspanzijom, venturi priključak. Eliminator kapi od polipropilena, sa posebnim delom za izvlačenje. Komplet sa Al tacnom za kondenzat. Izmenjivač i eliminator kapi na ramovima za klizanje za servis sa strane opsluživanja.</p> <p>tul = 29C/50%rH tiz = 17C/96%rH tisp = 10 C freon tip: R407C Q = 36 kW L = 651,9 kg/h; 125,1 kPa rezerva min 10%</p> <p>8) sekcija dogrejača Grejni izmenjivač od Cu/Al, sa navojnim priključkom, i zaptivajućom gumom, na ramu sa klizačima za servis sa strane opsluživanja.</p> <p>tul = 13C tiz = 34 C tvod = 90/70 C Q = 53,6 kW L = 2,37m³/h; 3,8 kPa rezerva min 10%</p> <p>9) prazna sekcija za ubacivanje pare ovlaživača Dužina min 900mm, komplet sa Al tacnom za kondenzat. Uz komoru se isporučuje i komplet ovlaživač sledećih karakteristika: Ovlaživač za proizvodnju pare uz pomoć uronjenih elektroda, komplet sa sopstvenim kontrolerom za nezavisan rad, kao i mogućnošću vođenja sa spoljne automatike proporcionalnim radom. Kapacitet: 90 kg/h Uz ovlaživač se isporučuje i: - 4 distributera pare od 850mm, - 2 Y račve za paru, - 16 m gumenog gibljivog creva za distribuciju pare, - 2 senzora temperature i vlage za kanalsku montažu.</p> <p>10) sekcija vrećastog filtera Klasa filtera G4, dužine filtera min 380mm, sintetički, otporan na temperature do 90C i vlagu 100% rH. Klizno ubacivanje, sa strane opsluživanja. Vrata sa ključem na sekciji.</p> <p>11) prazna sekcija za difuziju vazduha ventilatora Dužina min 300 mm</p> <p>12) sekcija EC ventilatora</p>				
--	--	--	--	--

<p>Radijalni ventilator visoke efikasnosti (IE4) sa direktnim pogonom elektronski vođenim (EC), sa integrisanom elektronikom. Rotor bez održavanja, trajno podmazan, 380-480V, 50/60Hz</p> <p>Uređaj sa optimizovanom tehnikom motora, gladak start, integrisani limiter struje. Kontrola 0-10V ili 4-20mA, bezpotencijalni kontakt za grešku. Vrata sa ključem na sekciji. Komplet sa kontrolerom brzine i servisnim prekidačem.</p> <p>V = 7500m³/h dPext = 500 Pa dPtot = 998 Pa SFP = 1,41 kW/(m³/s) Ekvivalent Tipu: VM450-5,37/400EC-2750 rezerva min 15%</p> <p>13) sekcija kompresora Hermetički skrol kompresor, montiran na elastične nosače, komplet sa loptastim ventilima i grejačem kartera. Podesiv kapacitet 60-100%. Komplet sa ekspanzionom posudom, filterom, presostatom visokog i niskog pritiska, ekspanzionim ventilom, magnetskim ventilom, zajedno sa isparivačem i kondenzatorom čini kompletan i kompaktan rashladni sistem.</p> <p>Uz sekciju se isporučuje elektro orman za kontrolu rashladne tehnike, potpuno ožičen, sa mogućnošću vođenja preko 0-10V signala, sa indikatorom greške i rada, servisnim prekidačem, i izlazom za bezpotencijalni signal alarma.</p> <p>tisp = 10 C tkond = 55C Freon tip: R407C Q = 36,2 kW Qel = 13,8 kW</p> <p>14) sekcija kondenzatora rashladne tehnike Kondenzator rashladne tehnike za R407C, od bešavnih Cu cevi i Al lamela, ram od pocinkovanog čelika.</p> <p>Dimenzije klima komore max: DxŠxV: 6.280mm x 1330mm x 2240 mm Visina postolja: 200 mm Ukupno težina: max 2400 kg Uz komoru za proveru kvaliteta pored ispisa tehničkih karakteristika dostaviti sertifikate: CE i GS, ispitivanje prema EN1886, RLT, atest izolacije</p>				
---	--	--	--	--

	Klima komora treba da bude ekvivalentnih karakteristika tipu: KG Top 130W (Wolf, Nemačka) Obračun i plaćanje klima komore u kompletu (sa navedenim elementima-sekcijama).				
UKUPNO NABAVKA I ISPORUKA KLIMA KOMORE		Ukupna cena bez PDV-a:			
		Ukupna cena sa PDV-a:			

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да укупна вредност набавке добара по спецификацији из члана 2. Уговора износи _____ динара без урачунатог пореза на додатну вредност, односно _____ динара укључујући порез на додатну вредност.

Испорука опреме ће се извршити у року од _____ дана од дана потписивања Уговора (попуњава Понуђач). Као средство финансијског обезбеђења, Понуђач ће најканије у моменту примопредаје добра доставити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Уколико понуђач у наведеном року не достави банкарску гаранцију, уговор неће производити правно дејство, односно, Понуђачу неће бити плаћена цена за испоручено добро.

Члан 4.

Гарантни рок за испоручено добро из члана 2. Уговора износи _____ месеци (уписује Понуђач), рачунајући од дана испоруке клима коморе на адресу Факултета, што ће се записнички констатовати. У случају наступања оштећења опреме која је предмет Уговора, а до којег дође у току трајања гарантног рока и током редовне употребе ствари, Понуђач је дужан да одмах по примитку обавештења од стране Факултета, оштећења отклони о свом трошку, или у случају да иста није могуће отклонити, изврши замену истоврсним добром, по спецификацији из понуде. Наручилац задржава право да уколико Понуђач из било којих разлога не отклони настале неисправности у току трајања гарантног рока, ангажује другог извођача, а на терет понуђача. У случају наступања оштећења која су резултат насилног понашања корисника, односно употребе опреме супротно произвођачкој спецификацији и инструкцијама Понуђача, или више силе, иста ће се отклонити о трошку Факултета.

Члан 5.

Понуђач се обавезује да ће у случају наступања околности које успоравају или онемогућавају извршење посла, одмах обавестити Наручиоца.

Члан 6.

Овај Уговор предвиђа сарадњу само између уговорних страна, те Понуђач не може ни једно право ни обавезу коју има по овом Уговору пренети на неко друго правно или физичко лице.

Члан 7.

Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Уколико спор између уговорних страна не буде решен споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 8.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за обе уговорне стране.

Члан 9.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

За Понуђача

За Филозофски факултет

, директор

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 65/2013

Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС (у дин)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
		Укупно: динара

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

М.П.

Потпис овлашћеног лица