

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Др Зорана Ђинђића 2
Нови Сад

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

**ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, НАБАВКА, ИСПОРУКА
И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ АРХИВСКИХ ПОЛИЦА И МЕТАЛНИХ АРХИВСКИХ
ОРМАРА У ЗГРАДИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ**

РЕДНИ БРОЈ 41/2015

ПИТАЊЕ:

У спецификацији набавке за металне полочне регале је наведено да све полице морају имати атест о носивости наведене полице.

Питање:

Да ли атест издаје произвођач или акредитована лабораторија?

Да ли је потребан атест за сваку позицију (1-9) или се може прихватити заједнички атест за полице исте ширине и дужине полице а различите висине и броја етажа?

ОДГОВОР:

1. Атест издаје искључиво акредитована лабораторија и као такав је валидан о оцени носивости тражених полица.

2. Атест се може прихватити као заједнички (за полице исте ширине и дужине и различите висине и броја етажа) ако се односи на серију која ће бити понуђена у предметној набавци.

С поштовањем,

--

Миладин Трифковић, дипл.инг.

Шеф техничке службе

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад

тел.: 021 485 3990

моб: 063 5678 43